



Rua Jorge Ocool, Nº 200
Bairro Flamboyant,
Cep: 18072-855 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3359-7416 / 99670-96003

CERTIFICADO DESINFECÇÃO

| DADOS DO CLIENTE | | | |
|------------------|---------------------------|---------|--------------|
| SOLICITANTE: | APAE – SOROCABA | | |
| ENDEREÇO: | RUA MARIA AMATTO PERRELLA | Nº 36 | |
| CNPJ: | 71.869.358/00001-01 | | |
| CIDADE: | SOROCABA – SP | BAIRRO: | VILA GABRIEL |

| DADOS REFERENTES À DESINFECÇÃO | | | | |
|--------------------------------|--------------|----|-------------|------------|
| Nº | DESCRIÇÃO | M³ | ESTRUTURA | QUANTIDADE |
| 1 | CAIXA D'ÁGUA | 2 | POLIETILENO | 1 |
| 2 | CAIXA D'ÁGUA | 1 | POLIETILENO | 8 |

Certificamos para fins de acordo com cumprimento das legislações vigentes: **municipal de Lei Sorocaba/SP Nº 10.970 de 24 setembro de 2014. Art. 2º. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013, abastecimento de água- Art. 68 - Comunicado CVS 006, de 12 de janeiro de 2011. Decreto estadual nº 12.342 de 27/09/1978, Artigo 10, § 2. Resolução normativa Nº 122, de 09/11/1990 – Conselho Federal de Química (Art.1º,item 55.61).** Por fim estas leis têm por objetivo manter a qualidade da água para consumo humano. Nesta data foi realizada a desinfecção do (s) Reservatório (s) ou caixas d'água acima especificadas (s), seguindo os seguintes dados técnicos.

| DADOS DO PRODUTO – SANITIZANTE CLORADO 6% | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Nº DO LOTE | 0823-189 | DATA DE FABRICAÇÃO: | 04/08/2023 |
| MARCA | CLINEZA | VALIDADE: | 04/02/2024 |
| NOTA FISCAL | 5598 | FORNECEDOR: | EVOLIMP |
| TEMPO DE CONTATO | 04 HORAS | CONCENTRAÇÃO: | 100 PPM |
| ATUAL DESINFECÇÃO: | 24/11/2023 | PRÓXIMA DESINFECÇÃO: | 24/05/2024 |

Sendo o que se apresenta, firmamos o presente, para que surta os devidos fins de direito.

- Este relatório só poderá ser reproduzido na sua íntegra, e sem nenhuma modificação.
- Não se responsabilizamos pelo estado físico estrutural do (s) reservatório (s) ou caixas d'água.

Jeferson Batista De Oliveira
Responsável Técnico
CRQ: 04471045 / 29916- F

Sorocaba SP, 24 outubro 2023.

