



**LUIZ YABIKU**  
ENGENHARIA

## **Laudo Técnico do Sistema De Uso de Gás tipo GN na Edificação**

***APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE SOROCABA***

12/2024

Sorocaba - SP

Luiz Yabiku Engenharia Eireli ME

Rua: Professor Osório Maia, 475, Vila Carvalho – Sorocaba – SP CEP 18.060-120

contato@lyeng.com.br Fone: (15) 3014.8787 CNPJ: 11.023.202/0001-75



**LUIZ YABIKU**  
ENGENHARIA

## **Laudo Técnico do Sistema De Uso de Gás tipo Gás GN na Edificação**

Razão social.: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABACNPJ.: 02.293.882/0001-56

Endereço: Rua UBIRAJARA, 528 – Vila Gabriel Sorocaba - SP  
CEP.: 18090-520

### **1. INTRODUÇÃO**

Este Laudo foi realizado nas dependências da empresa. Os testes foram realizados por pessoa habilitada representante da empresa Luiz Yabiku Engenharia Ltda que possui como responsável técnico Luiz Antônio M. Iabiku Filho, Engenheiro Civil e Segurança Do Trabalho devidamente inscrito no CREA sob o nº 5.062.230.827. Foram realizados testes a fim de constatar as condições de funcionamento do Sistema De Uso de Gás tipo GN.

### **2. OBJETIVO**

O presente laudo técnico visa apresentar as condições que o Sistema De Uso de Gás tipo GN encontra-se conforme normas e legislações vigentes.

### **3. AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO**

Foram realizadas inspeção e teste de estanqueidade do Sistema de uso de gás tipo GN da edificação em conformidade as normas e legislações vigentes.

### **4. CONCLUSÃO**

Conclui-se que o Sistema de uso de gás tipo GN encontra-se estanque e atende as condições de segurança conforme NBR 15526/12 versão 2016 e legislações vigentes inclusive normas regulamentadoras (Portaria 3214/78 Mtb – CLT), e Decreto Estadual Do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O sistema de vazamento de gás do tipo GN, Block Gás foi inspecionado e foi aprovado, mostrando que não houve nenhum vazamento.

### **6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

NBR 15526/12 versão 2016.

Portaria 3214/78 Mtb – CLT.

Decreto Estadual 63911/18 Do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Luiz Yabiku Engenharia Eireli ME

Rua: Professor Osório Maia, 475, Vila Carvalho – Sorocaba – SP CEP 18.060-120

contato@lyeng.com.br Fone: (15) 3014.8787 CNPJ: 11.023.202/0001-75



**LUIZ YABIKU**  
ENGENHARIA

## 7. ELABORAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Este documento chamado de Laudo Técnico do Sistema De Uso de Gás tipo GN na Edificação, está sob a anotação de responsabilidade técnica ART: 2620242116197.

Sorocaba, 09 de dezembro de 2024

Luiz Antonio M. Iabiku Filho  
Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CREA: 5.062.230.827  
Fone: (15) – 3014-8787

Luiz Yabiku Engenharia Eireli ME

Rua: Professor Osório Maia, 475, Vila Carvalho – Sorocaba – SP CEP 18.060-120

contato@lyeng.com.br Fone: (15) 3014.8787 CNPJ: 11.023.202/0001-75