



JAMB LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA
 Rua Jorge Ocool nº200 Casa 46 b
 Bairro Caguassu, Cep: 18072-855 - Sorocaba - SP
 Fone: (15) 3359 -7416 / 99670-9603



CERTIFICADO DESINFECÇÃO

DADOS DO CLIENTE			
SOLICITANTE:	APAE – SOROCABA – UNIDADE II		
ENDEREÇO:	ARTUR BERNARDES	Nº 655	
CNPJ / CPF	71.869.358/0001-01		
CIDADE:	SOROCABA - SP	BAIRRO:	VILA GABRIEL

DADOS REFERENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO				
Nº	DESCRIÇÃO	M³	ESTRUTURA	QUANTIDADE
1	CAIXAS D'ÁGUA	1	POLIETILENO	2
2	CAIXAS D'ÁGUA	1	AMIANTO	2

Certificamos para fins de acordo com cumpriment15o das legislações vigentes: **municipal de Lei Sorocaba/SP Nº 10.970 de 24 setembro de 2014. Art. 2º. Portaria CVS 5, de 09 de abril de 2013, abastecimento de água- Art. 68 - Comunicado CVS 006, de 12 de janeiro de 2011. Decreto estadual nº 12.342 de 27/09/1978, Artigo 10, § 2. Resolução normativa Nº 122, de 09/11/1990 – Conselho Federal de Química (Art.1º,item 55.61)**. Por fim estas leis têm por objetivo manter a qualidade da água para consumo humano. Nesta data foi realizada a desinfecção do (s) reservatório (s) ou caixa (s) d'água acima especificada, seguindo os seguintes dados técnicos.

DADOS DO PRODUTO – SANITIZANTE CLORADO 6%			
Nº DO LOTE	2024/172	DATA DE FABRICAÇÃO:	26/09/2024
MARCA	CLINEZA	REGISTRO DO PRODUTO:	AFE-ANVISA/MS nº: 3.09268-0
NOTA FISCAL	000.007.529	FORNECEDOR:	EVOLIMP
NUMERO DO CAS	7681-52-9	CONCENTRAÇÃO:	9,87%
ATUAL DESINFECÇÃO:	30/04/2025	PRÓXIMA DESINFECÇÃO:	30/10/2025

Sendo o que se apresenta, firmamos o presente, para que surta os devidos fins de direito.

- Este certificado só poderá ser reproduzido na sua integra, e sem nenhuma modificação.
- Não se responsabilizamos pelo estado físico estrutural do (s) reservatório (s) ou caixas d'água


 Jeferson Batista De Oliveira
 Responsável Técnico

CRQ: 04471045 / 29916-

Sorocaba SP 30 abril 2025

www.jamblh.com.br / contato@jamblh.com.br
 CNPJ: 24.365.274/0001-42

